



AC 063

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2986/2015

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że wyrób budowlany:

Wskaźnik zadziałania typu OR-WZ A031N

wprowadzony do obrotu przez: **ORW-ELS Sp. z o. o.**
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna

produkowany przez: **ORW-ELS Sp. z o. o.**
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna

w zakładzie produkcyjnym: **ORW-ELS Sp. z o. o.**
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna

spełnia wymagania: **Aprobaty Technicznej CNBOP - PIB nr AT-0117-0435/2014 z dnia 04.11.2014 r.**

W ocenie zgodności zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego określa załącznik stanowiący integralną część certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcę wymagań zawartych w umowie Nr 1/DC/B/2015

Okres ważności certyfikatu od 13.01.2015 r. do 03.11.2019 r.

pod warunkiem, że wymagania określone w powoływanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczącym zmianom.

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

wz. Zastępca Kierownika
mgr inż. Ewa Sobór



DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 13 stycznia 2015 r.



AC 063

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA

**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU**

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2986/2015

Nazwa i typ wyrobu:

Wskaźnik zadziałania typu OR-WZ A031N

wprowadzony do obrotu przez:

ORW-ELS Sp. z o. o.
ul. Leśna 2
37-310 Nowa Sarzyna

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:

Typ	OR-WZ A031N
Napięcie zasilania	8 ÷ 28 V DC
Pobór prądu	4,5 mA (przy 24 V DC)
Prąd dozorowania	0 mA
Prąd alarmowania	4,5 mA dla 24 V DC
Klasa wykonania	do zastosowania wewnątrz budynku
Wymiary	21 x 73 x 59 mm
Masa	30 g
Barwa światła LED	czerwona
Barwa obudowy	biała
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/4545/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Aprobata techniczna

Nr AT-0117-0435/2014 z dnia 04.11.2014 r. wydana przez Zakład Aprobat Technicznych CNBOP-PIB dokumentacja producenta dotycząca wyrobu z 2014 roku

Dokumentacja techniczna:

Sprawozdanie z badań:

sprawozdanie nr 881/BA/14 z dnia 26.09.2014 r. oraz nr 4662/BA/09 z dnia 26.02.2010 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJwz. Zastępca Kierownika
mgr inż. Ewa Sobór

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 13 stycznia 2015 r.